

令和元年 5 月 22 日

入札業者 各位

北上地区消防組合事務局長

質問回答書

次の工事について、下記のとおり質問がありましたので、次のとおり回答します
記

入札番号	1 番	入札日	令和元年 5 月 27 日
工事名	北上地区消防組合西和賀消防署新築（建築）工事		

【質問事項】

- 1 除雪費用は、共通仮設費に含まれるものと考えてよいか。
- 2 荷揚げ費用は、共通仮設費に含まれるものと考えてよいか。
- 3 指定仮設内のポンプ運転について、ポンプの大きさと台数を提示願う。
- 4 建築工事外構の表層は、再生アスファルト材ではなくてもよいか。

【回答】

- 1 含まれています。
- 2 含まれています。
- 3 口径 50mm 0.4kw 2 台となります。
- 4 再生アスファルト材の使用を可とします。

北上地区消防組合事務局

TEL : 65-5171