


飛沫感染防止用シートに係る火災予防について

<火災に注意！>

先般、大阪府内の商業施設において、販売しているライターを客が試しに点火したところ、飛沫感染防止用のシートに着火する火災が発生しました。

飛沫感染防止用シートは、素材によっては大変燃えやすく、火災になった場合に延焼拡大する危険性があるため、次のことに注意してください。



◎火災発生危険がある場所には設置しない

- ・厨房など火気を使用する場所
- ・電球の付近

◎消防用設備等への影響がある場所には設置しない

- ・スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッド付近
- ・自動火災報知設備の感知器付近


◎避難上支障がある場所には設置しない

- ・避難口及び誘導灯が見えにくくなる場所など

◎必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討してください。

<燃焼実験>

ライターで着火



お問い合わせ

北上地区消防組合消防本部 予防課
0197-65-5173

