

様式第43（第62条の5の3関係）

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

北上地区消防組合 管理者 北上市長 様		令和〇〇年〇〇月〇〇日	
申請者は 変更後の設置者 名で、 法人の場合は 法人名、役職 及び 氏名 を記入		申請者 住所 〇〇県△△市□□町〇丁目〇番〇号 (電話0000-00-0000) 株式会社 〇〇商事 氏名 代表取締役社長 北上 太郎	
設置者	住所	〇〇県△△市□□町〇丁目〇番〇号 電話 0000-00-0000	
	氏名	株式会社 〇〇商事 代表取締役社長 北上 太郎	
設置場所		〇〇県△△市□□町〇丁目〇番〇号	
製造所等の別		取扱所	貯蔵所又は 取扱所の区分 給油取扱所
設置の許可年月日 及び許可番号		平成〇〇年 〇〇月 〇〇日 第〇〇号	
設置の完成検査年月日 及び検査番号		平成〇〇年 〇〇月 〇〇日 第〇〇号	
対象となる地下埋設配管		別紙図面のとおり（対象部分を明示した図面を添付）	
当該地下埋設配管の設置時 の完成検査期日		令和〇〇年〇〇月〇〇日	
危険物の漏れを覚知しその 漏えい拡散を防止するた めの措置の有無		告示第71条の2第3項第1号イ又はロに掲げる措置 ※1 (有・無) 告示第71条の2第3項第2号に掲げる措置 ※2 (有・無) 平成15年総務省令第143号附則第3項に掲げる措置 ※3 (有・無)	
直近の漏れの点検 を行った年月日		令和〇〇年〇〇月〇〇日	
期間延長後の 漏れの点検予定期日		使用を再開する日の前日までに実施	
その他参考となる事項			
※ 受付欄		※ 備考欄	

- ※1** 次のいずれかにより、1週間に1回以上漏れの確認をしている。
- イ 漏えい検査管（危険物の流出を防止する区画内に設置）
 - ロ 在庫管理（貯蔵・取扱いの1/100以上の精度）
- ※2** さや管その他危険物の流出を防止する区画又は電気防食の措置がされている。
- ※3** 平成16年3月31日以前に設置されたタンクで、次のいずれかに該当している。
- イ 漏えい検査管により1週間に1回以上漏れの確認、電気防食の措置が講じられている。
 - ロ 漏えい検査管及び1/100以上の精度での在庫管理を1週間に1回以上行い、在庫管理等についての計画を管理者に届出している。