

【条件付一般競争入札用】

様式第4号

令和8年6月4日

入札業者 各位

北上地区消防組合事務局長

質問回答書

次の工事について、下記のとおり質問がありましたので、次のとおり回答します。

記

入札番号	第 1	入札日	令和8年6月19日
工事名	北上地区消防組合消防本部庁舎建設用地造成工事		

【質問事項】

設計内訳書について、内1号・内2号の内訳を明示願います。

【回 答】

次のとおり、明示します。併せて、設計内訳書に一式当り内訳書を追加し差し替えます。

1 内1号（スクリーン設置）の内訳について

- 鋼製スクリーン据付 0.672 m³
- 鋼製スクリーン（SS400 溶融亜鉛メッキ H=60 cm W=140 cm L=80 cm） 1基
- コンクリートアンカーボルト設置 11本

2 内2号（木根等処分費）の内訳について

- 運搬（伐木除根） 5 m³
- 中間処理料金 抜根材（固定式） 4 t

北上地区消防組合事務局

TEL：65-5171